



Veterlilik Belge No  
Y-59/107/2018



# MAR-LAB



MAR-LAB

MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE ANALİZLERİ

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32/A Çorlu/TEKİRDAĞ

AB-0186-T

R210354

03-21

## ATIK SU ANALİZ RAPORU

**Müşterinin adı** : UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ

**Müşterinin adresi** : BÜYÜK ŞEYSUVAR BEY MAH. SALARLI KÖYÜ ÜZERİ 3. KM UZUNKÖPRÜ-EDİRNE

**Talep Numarası** : T201202

**Numunenin Cinsi** : Atık Su  
**Numune Alma Noktası** : Arıtma Tesisi Çıkışı  
**Numune Alınış Şekli** : 24 Saatlik Kompozit  
**Numune Alınış Amacı** : İç İzleme  
**Numuneyi Alan** : Numune Firmamızın yetkili personeli  
 Serkan ADALI tarafından  
 TS ISO 5667-10:2002 standardına göre alınmıştır.  
**Şahit Numune Durumu** : Yok  
**Numunenin Alınış Tarihi Ve Saati** : 23.02.2021 13:00  
**Numune Miktarı Ve Ambalaj Şekli** : Plastik şişe (2000 ml+1000ml)  
 Saklama koşulları 2.sayfada bilgi kısmında yazmaktadır. (Mühür No:10856)  
**Numunenin Laboratuvara Geliş Tarih Ve Saati** : 23.02.2021 17:00  
**Analiz Başlangıç Tarihi** : 23.02.2021  
**Analiz Bitiş Tarihi** : 02.03.2021  
**Rapor Tarih** : 26.03.2021  
**Rapor Numarası** : R210354  
**Raporun Sayfa Sayısı** : 2  
**Açıklama** : Uygulanan analiz metotları ek sayfada verilmiştir.  
 Bu rapor laboratuvara gelen numuneyi temsil eder

Mühür	Tarih Date	Deney Sorumlusu Kimya Teknikeri	Raporlama Personeli Kimya Teknikeri	Kontrol Eden /Onaylayan Kimyager
	26.03.2021	Şenur CÖMLEKÇİ	Sibel BAŞARAN	Burcu GLU

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşmasını imzalamıştır.

The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognition of test reports.

Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (talep edilirse) ve deney metotları bu sertifikamın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilecektir.

The test and/or measurement results, the uncertainties ( if requested ) with confidence probability and test methods will given on the following pages which are part of this report.

Bu rapordaki sonuçlar sadece deneyi yapılan numuneye aittir.



MAR-LAB MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE ANALİZLERİ  
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AB-0186-T

R210354

03-21

**Ek-IV Tablo 1**

**Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İkincil Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri\***

**Ek-IV Tablo 2**

**Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İleri Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri\***

PARAMETRE	BİRİM	ANALİZ METODU	SINIR DEĞERLER (mg/L)	SONUÇLAR	BİLGİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	(mg/L)	SM 5220.D	125	40	2
**TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (TAKM)	(mg/L)	SM 2540.D	35mg/L Madde 8 (c) (10000 E.N.'den fazla) 60 mg/L Madde 8 (c) (2000-10000 E.n.)	16	1
**TOPLAM AZOT	(mg/L)	EPA 352.1 SM 4500-NO <sub>2</sub> -B SM 4500-Norg-B	15 mg/L N (10000-100000 E.N.) 10 mg/L N (100 000 E.N'den fazla)	4	2 1 2
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI	(mg/L)	SM 5210.D	25	13	1
**TOPLAM FOSFOR	(mg/L)	SM 4500-P-B.E	2 mg/L P (10000-100000 E.N.) 1 mg/L P (100 000 E.N'den fazla)	0,4	2

Analiz Metodu: SM:Standart Methods for Examination of water and wastewater, ISO:International Standart Organization, TS:Türk standardı, EN:European Norm, EPA : US Environmental Protection Agency Test Methods

\*\*Bu şartlar yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlıdır.

**Açıklama:** Numunenin PH ölçümü numune alımı sırasında ismi geçen personeller tarafından yapılmıştır.

**Bilgi :** Numuneler numune alımı sırasında TS ISO 5667-3 standardına uygun olarak aşağıdaki şekilde koruma altına alınmıştır.

- 1) 2000 ml Plastik şişe (soğukta korumalı)
- 2) 1000 ml Plastik şişe (soğukta PH<2 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> korumalı)



Tel(0282) 652 40 55 Faks(0282) 652 04 56 info@mar-lab.com.tr www.mar-lab.com.tr

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

# TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Büyük Mükellefler V.D.Başkanlığı Vergi Kimlik No 481 005 8590 Ticaret Sicil No:431112 Şirket Merkezi: İstanbul

## DEKONT

### Sayın MAR-LAB MARMARA TİC.LTD.ŞTİ

Gelen E.F.T. İşlemi

İşlem Tarihi	İşlem Zamanı	Şube Kodu	Sorgu No
26/03/2021	TSi 12:01:28	90001	6732696

Gönderen	Alıcı
UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ	MAR-LAB MARMARA TİC.LTD.ŞTİ
T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. IBAN :TR630001500158007290134979	T.İŞ BANKASI A.S. IBAN :TR960006400000115400673683
Aktarılan Tutar ( TRY )	Açıklama
1,160.92	

İşbu dekont Bankamız kayıtları çerçevesinde Bankamızca iletildiği hali ile geçerli olup, dekont üzerindeki bilgiler ile Bankamız kayıtlarının uyumsuzluğu veya Bankamızca gönderilen hali ile farklılık arz etmesi halinde, Bankamız kayıtları esas alınacaktır. Dekontta konu işleme dair iddiaların ispatında banka kayıtları esastir.

www.isbank.com.tr - 0 850 774 0 724



# MAR-LAB

MARMARA LABORATUVAR ve  
ÇEVRE ANALİZLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad.

No: 32/A 59860 Çorlu / Tekirdağ

Çorlu V.D. No: 612 055 6828

Mersis No: 0612055682800014


Tic. Sicil No: 9609

Tel : (0282) 652 40 55 - 56

Fax : (0282) 652 04 56

e-mail : info@mar-lab.com.tr

web : www.mar-lab.com.tr



İl Kodu 59

**FATURA  
INVOICE**

MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE  
ANALİZLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  
Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Cad. No: 32/A  
ÇORLU/TEKİRDAĞ VİL. (0282) 652 40 55  
Çevre Ticaret Sicil No: 9609  
Çorlu Vergi Dairesi 612 055 6828

SERİ - A

SIRA NO. 0008184

SAYIN

LİZİ İNKÖPRÜ BELEDİYESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ  
BÜYÜK ŞEYHULİVAREBAY MAHALLESİ SALARLI KÖYÜ ÜZERİ 3.KM

MUŞTERİ NO.

ÖDEME ŞEKLİ

DÜZENLEME TARİHİ

İRSALİYE NO.

İRSALİYE TARİHİ

PEŞİN

23.02/2021

MUŞTERİ V.D.

MUŞTERİ V.D. NO.

STOK KODU	MAL / HİZMET CİNSİ	MİKTARI	FİYATI	TUTARI
	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	1 ADT	200,00	200,00
	BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ)	1 ADT	170,00	170,00
	ASKIDA KATI MADDE (AKM)	1 ADT	85,00	85,00
	TOPLAM AZOT	1 ADT	280,00	280,00
	TOPLAM FOSFOR	1 ADT	125,00	125,00
	24 SAATLİK NÜMLİNE ALMA BEDELİ	1 ADT	395,00	395,00
	TOPLAM			1.255,00
	İSKONTO			0
				251,00
	MATRAH			1.004,00
	% 18 KDV			180,72
	<b>GENEL TOPLAM</b>			<b>1.184,72</b>

Yalnız: BinYüzSeksenDört TL Yetmişiki Kırş

TALEP NO:

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

- 1- Faturaya 8 gün içinde itiraz edilmezse kabul edilmiş sayılır.
- 2- Satılan mal geri alınmaz
- 3- Vadesinde ödenmeyen faturalarda aylık %..... oranında gecikme faizi uygulanır.

Banka Hesap Numaraları :  
İŞ BANKASI Çerçezköy Şb.: 1540-673683  
IBAN: TR960006400000115400673683

ASIL