



Yeterlilik Belge No
Y-59/107/2018



MAR-LAB



MAR-LAB

MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE ANALİZLERİ

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No:32/A Çorlu/TEKİRDAĞ

AB-0186-T

R210577

05-21

ATIK SU ANALİZ RAPORU

Müşterinin adı : UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
Müşterinin adresi : BÜYÜK ŞEYSUVAR BEY MAH. SALARLI KÖYÜ ÜZERİ 3. KM UZUNKÖPRÜ-EDİRNE
Talep Numarası : T210436

Numunenin Cinsi : Atık Su
Numune Alma Noktası : Arıtma Tesisi Çıkışı
Numune Alınış Şekli : 24 Saatlik Kompozit
Numune Alınış Amacı : İç İzleme
Numuneyi Alan : Numune Firmamızın yetkili personeli
 Serkan ADALI tarafından
 TS ISO 5667-10 standardına göre alınmıştır.
Şahit Numune Durumu : Yok
Numunenin Alınış Tarihi Ve Saati : 20.04.2021 12:35
Numune Miktarı Ve Ambalaj Şekli : Plastik şişe (2000 ml+1000ml)
 Saklama koşulları 2.sayfada bilgi kısmında yazmaktadır. (Mühür No:12147)
Numunenin Laboratuvara Geliş Tarihi Ve Saati : 20.04.2021 16:30
Analiz Başlangıç Tarihi : 20.04.2021
Analiz Bitiş Tarihi : 25.04.2021
Rapor Tarihi : 26.05.2021
Rapor Numarası : R210577
Raporun Sayfa Sayısı : 2
Açıklama : Uygulanan analiz metotları ek sayfada verilmiştir.
 Bu rapor laboratuvara gelen numuneyi temsil eder

Mühür	Tarih	Deney Sorumlusu	Raporlama Personeli	Kontrol Eden /Onaylayan
MAR-LAB	Date	Kimya Teknikeri	Kimya Teknikeri	Kimyager
	26.05.2021	Sennur CÖMLEKÇİ	Sibel BAŞARAN	Burcu ULU

Deney laboratuvarımız olarak faaliyet gösteren Mar-Lab Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti. TÜRKAK'tan AB-186-T ile TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 standardına göre akredite edilmiştir.
 Mar-Lab Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San. Tic. Ltd. Şti. accredited by TÜRKAK under registration number AB-186-T for TS EN ISO/IEC 17025 : 2017 as test laboratory.
 Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarımızı tutarlılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Tanımlanmış Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile Karşılıklı Tanınma Anlaşması imzalamıştır.
 Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports.
 The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.
 Bu raporlardaki sonuçlar sadece deney yapılan numuneye aittir.
 Karar kuralı: Belirlenmiş bir spesifikasyona uygunluğu belirlenirken, ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağına açıklanan kriterdir. Mevzuat, müşteri veya deney standardı uygunluk beyanını zorunlu kılabilir; ancak, ilgili standartlarda veya mevzuatta veya müşteri tarafından belirlenmiş bir kural yoksa, Çevre Referans Laboratuvarımız uygunluğu göre kararlara göre değerlendirilmeye yarar.

Tel(0282) 652 40 55 Faks(0282) 652 04 56 info@mar-lab.com.tr www.mar-lab.com.tr

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

Sayfa 1/2



**MAR-LAB MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE ANALİZLERİ
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

AB-0186-T

R210577

05-21

Ek-IV Tablo 1

Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İkincil Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri*

Ek-IV Tablo 2

Kentsel Atıksu Arıtım Tesislerinden İleri Arıtıma İlişkin Deşarj Limitleri*

PARAMETRE	BİRİM	ANALİZ METODU	SINIR DEĞERLER (mg/L)	SONUÇLAR	BİLGİ
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)	(mg/L)	SM 5220.D	125	22	2
**TOPLAM ASKIDA KATI MADDE (TAKM)	(mg/L)	SM 2540.D	35mg/L Madde 8 (c) (10000 E.N.'den fazla) 60 mg/L Madde 8 (c) (2000-10000 E.n.)	<10	1
**TOPLAM AZOT	(mg/L)	EPA 352.1 SM 4500-NO ₂ -B SM 4500-Norg-B	15 mg/L N (10000-100000 E.N.) 10 mg/L N (100 000 E.N'den fazla)	3	2 1 2
BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI	(mg/L)	SM 5210.D	25	14	1
**TOPLAM FOSFOR	(mg/L)	SM 4500-P-B.E	2 mg/L P (10000-100000 E.N.) 1 mg/L P (100 000 E.N'den fazla)	0,8	2

Analiz Metodu: SM:Standart Methods for Examination of water and wastewater, ISO:International Standart Organization, TS:Türk standardı, EN:European Norm, EPA : US Environmental Protection Agency Test Methods

**Bu şartlar yerleşim biriminin büyüklüğüne bağlıdır.

Açıklama: Numunenin PH ölçümü numune alımı sırasında ismi geçen personeller tarafından yapılmıştır.

Bilgi : Numuneler numune alımı sırasında TS ISO 5667-3 standardına uygun olarak aşağıdaki şekilde koruma altına alınmıştır.

- 1) 2000 ml Plastik şişe (soğukta korumalı)
- 2) 1000 ml Plastik şişe (soğukta PH<2 H₂SO₄ korumalı)



Tel(0282) 652 40 55 Faks(0282) 652 04 56 info@mar-lab.com.tr www.mar-lab.com.tr

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.

Büyük Mükellefler V.D. Başkanlığı Vergi Kimlik No:431112 Şirket Merkezi: İstanbul

Sayın MAR-LAB.TİC.LTD.

Gelen E.F.T. İşlemi

DEKONT

İşlem Tarihi	İşlem Zamanı	Şube Kodu	Sorgu No
25/05/2021	TSİ 15:13:20	90001	7519791

Gönderen	Alıcı
İsim UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ	MAR-LAB.TİC.LTD.
Hesap T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. IBAN :TR630001500158007290134979	T.İŞ BANKASI A.S. IBAN :TR960006400000115400673683
Aktarılan Tutar (TRY) 1,160.92	Açıklama

İşbu dekont Bankamız kayıtları çerçevesinde Bankamızca iletildiği hali ile geçerli olup, dekont üzerindeki bilgiler ile Bankamız kayıtlarının uyumaması veya Bankamızca gönderilen hali ile farklılık arz etmesi halinde, Bankamız kayıtları esas alınacaktır. Dekonta konu işleme dair iddiaların ispatında banka kayıtları asıldır.


www.isbank.com.tr - 0 850 024 0 724



MAR-LAB

MARMARA LABORATUVAR ve
ÇEVRE ANALİZLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad.
No: 32/A 59860 Çorlu / Tekirdağ
Çorlu V.D. No: 612 055 6828
Mersis No: 0612055682800014
Tic. Sicil No: 9609
Tel : (0282) 652 40 55 - 56
Fax : (0282) 652 04 56
e-mail : info@mar-lab.com.tr
web : www.mar-lab.com.tr



İl Kodu 59

FATURA
INVOICE

MAR-LAB
MARMARA LABORATUVAR VE ÇEVRE
ANALİZLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Kazımiye Mah. Dadaloğlu Cad. No: 32/A
59860 Çorlu / Tekirdağ V.D. No: 612 055 6828
Tic. Sicil No: 9609
Çorlu V.D. No: 612 055 6828

SERİ - A

SIRA NO. 0008335

SAYIN

LIZLIKÖRÜLİ BELEDİYESİ ÜLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ
BÜYÜK ŞEHİRCİVARBEY MAHALLESİ SALARLI KÖYÜ ÜZERİ 3.KM

MUŞTERİ NO.

ÖDEME ŞEKLİ

DÜZENLEME TARİHİ

PEŞİN

20.04.2021

İRSALİYE NO

İRSALİYE TARİHİ

MUŞTERİ V.D.

MUŞTERİ V.D. NO.

STOK KODU

MAL / HİZMET CİNSİ

MİKTARI

FİYATI

TUTARI

KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (KOİ)

1 ADT

200,00

200,00

BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ)

1 ADT

170,00

170,00

AKRİDA KATI MADDE (AKM)

1 ADT

85,00

85,00

TOPLAM AZOT

1 ADT

280,00

280,00

TOPLAM FOSFOR

1 ADT

125,00

125,00

24 SAATLİK NİLMUNE ALMA BEDELİ

1 ADT

395,00

395,00

TOPLAM

1.255,00

İSKONTO

0

251,00

MATRAH

1.004,00

% 18 KDV

180,72

GENEL TOPLAM

1.181,72

Yatırı: Bir Yüz Seksen Dört TL Yetmiş İki Kırk

TALEP NO:

TESLİM EDEN

TESLİM ALAN

- 1- Faturaya 8 gün içinde miraz edilmezse kabul edilmiş sayılır.
- 2- Sabıtan mal geri alınmaz.
- 3- Vadesinde ödenmeyen faturalarda aylık %..... oranında gecikme faizi uygulanır.

Banka Hesap Numaraları:
İŞ BANKASI Cerkezköy Şb: 1540-673683
IBAN: TR960006400000115400673683

AŞİL