



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0220-T
AB-0220-T
04/2025-ATS-0106
10/2025

ANALİZ RAPORU

Rapor No	04/2025-ATS-0106	Rapor Tarihi	22/10/2025
Firma Adı	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ SIFIR ATIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ		
Firma Adresi	Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi NO:160 Uzunköprü/Edirne/Türkiye		
Numune Cinsi	Atıksu		
Numuneyi Alan	Edirne Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü gözetiminde Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuvarı tarafından alınmıştır.		
Numune Alım Tarihi ve Saati / Laboratuvara Kabul Tarihi	22/04/2025 11:00 - 22/04/2025		
Alındığı Yer	A.A.T. Çıkışı		
Analizin Amacı	İzleme		
Numunenin Alınma Yöntemi	2 Saatlik Kompozit TS ISO 5667-10		
Numune Kabının Cinsi	Plastik ve Cam		
Numune Miktarı	7 Litre		
Mühür Numarası	YB21965		
Analizler ile ilgili mevzuat	SKKY Tablo 19 (Ergene Havzası)		
Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi	22/04/2025 -02/05/2025		
Rapor Sayfa Sayısı / Nüsha Sayısı	3 / 1		

-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuvarı Tic. Ltd. Sti., TÜRKAK'tan AB-0220-T ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.

-Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

-Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmektedir.

-Deney sonuçları sadece deneyi yapılan numuneyi temsil eder. Rapor numarasının başında yer alan (R) harfi raporun revizyon durumunu belirtir.

-Laboratuvarımız tarafından numune alımı işlemi yapılmadığında, analiz yapılan numunede; numunenin alınışından Laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi yapılmadığında ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklı belirsizlik katkısı dahil edilmeyecektir.

-Deney sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirilmesi yapıldığında, Laboratuvarımız Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Karar Kuralını) kullanmaktadır. Analiz sonuçları, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi değerlendirilmeden doğrudan raporlanmaktadır. Mikrobiyolojik analizlerde karar kuralı uygulanmamaktadır.

-(*) İsaletli olan parametreler akreditasyon kapsamındadır.

-(**) İsaletli parametre akredite bir laboratuvar tarafından analiz edilmiştir.

-Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir.

-Numune saklama kriterleri için; Su ve atık sularında, TS EN 5667-3; atık, atık çamur, sediment ve toprakta, TS EN 5667-15; atık yağlar ve izolasyon sıvılarında da TS EN 60475 standartları kullanılır.

-SKKY; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, ADDDY; Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, AYKY; Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, KAAY; Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği





YEŞİL BEYAZ
KALİTE VE ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI

AB-0220-T

04/2025-ATS-0106

10/2025

Parametre	Analiz Sonucu	Birim	Sınır Değerler	Analiz Metodu
			SKKY Tablo 19 (Ergene Havzası)	
pH Tayini (*)	7,07	-	9<-<6	TS EN ISO 10523 : 2012
Renk Tayini (*)	19,1	Pt-Co	< 280	SM 2120 C : 2023
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini (*)	12,7	mg/L	< 200	SM 5220 B : 2023
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini (*)	<10	mg/L	< 200	SM 2540 D : 2023
Yağ ve Gres Tayini (*)	<10	mg/L	< 20	SM 5520 D : 2023
Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) Tayini (*)	2,52	mg/L	< 20	SM 4500-Norg B : 2023
Florür Tayini (IC) (*)	0,1	mg/L	< 15	TS EN ISO 10304-1 : 2010
Sülfat Tayini (IC) (*)	86	mg/L	< 1500	TS EN ISO 10304-1 : 2010
Toplam Fosfor Tayini (*)	1,31	mg/L	< 2	SM 4500-P B : 2023 / SM 4500-P E : 2023
Toplam Siyanür Tayini (*)	<0,05	mg/L	< 1	SM 4500-CN C : 2023 / SM 4500-CN E : 2023
Krom (VI) Tayini (*)	<0,02	mg/L	< 0,5	SM 3500-Cr B : 2023
Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini (*)	<2	-	< 10	SKKY Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliğ Ek-1
Bakır (Cu) Tayini (*)	<0,01	mg/L	< 3	EPA 200.7 : 1994
Civa (Hg) Tayini (*)	<0,005	mg/L	< 0,05	İşletme İçi Metot- "TLM-ENST-04. Rev.0" (EPA 200.7 : 1994 ve EPA 245.2:1974)
Çinko (Zn) Tayini (*)	0,019	mg/L	< 5	EPA 200.7 : 1994
Demir (Fe) Tayini (*)	<0,01	mg/L	< 10	EPA 200.7 : 1994
Kadmiyum (Cd) Tayini (*)	<0,01	mg/L	< 0,1	EPA 200.7 : 1994
Kurşun (Pb) Tayini (*)	0,051	mg/L	< 2	EPA 200.7 : 1994
Toplam Krom (Cr) Tayini (*)	<0,01	mg/L	< 2	SM 3030 K : 2023 / EPA 200.7 : 1994

AÇIKLAMA

Laboratuvar Sorumlusu	Genel Müdür
Gökay GEZİCİOĞLU	Mehmet Nur ERAT



Y-59/146/2025



YEŞİL BEYAZ
KALİTE VE ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI

AB-0220-T

04/2025-ATS-0106

10/2025

- Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Yeşil Beyaz Kalite ve Çevre Analiz Laboratuvarı Tic. Ltd. Sti., TÜRKAK'tan AB-0220-T ile TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite edilmiştir.
- Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.
- Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu raporun tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.
- Deney sonuçları sadece deneyi yapılan numuneyi temsil eder. Rapor numarasının basında yer alan (R) harfi raporun revizyon durumunu belirtir.
- Laboratuvarımız tarafından numune alımı işlemi yapılmadığında, analiz yapılan numunede; numunenin alınışından Laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenilen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvarımız tarafından numune alma işlemi yapılmadığında ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklı belirsizlik katkısı dahil edilmeyecektir.
- Deney sonuçları ile ilgili uygunluk değerlendirilmesi yapıldığında, Laboratuvarımız Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Karar Kuralını) kullanmaktadır. Analiz sonuçları, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi değerlendirilmeden doğrudan raporlanmaktadır. Mikrobiyolojik analizlerde karar kuralı uygulanmamaktadır.
- (*) İşaretilen parametreler akreditasyon kapsamındadır.
- (**) İşaretilen parametre akredite bir laboratuvar tarafından analiz edilmiştir.
- Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Numune saklama kriterleri için; Su ve atık sularda, TS EN 5667-3; atık, atık çamur, sediment ve toprakta, TS EN 5667-15; atık yağlar ve izolasyon sıvılarında da TS EN 60475 standartları kullanılır.
- SKKY; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, ADDDY; Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik, AYKY; Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, KAAKY; Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği