



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.01.2020 / 110224300
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.01.2020 / 08:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.01.2020 / 17:18
Protokol No / Numune Barkod No	2020-71 - 1 / 3931017
CSBYS No	1911417
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	AŞÇIOĞLU MAHALLESİ ERHAN SÖĞÜTLÜ'NÜN KAHVESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	14.01.2020 - 17:20	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ml + 500 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	15.01.2020 09:30	20.01.2020 15:08	
Raporlama Tarihi	20.01.2020 15:08		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	646
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,8
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,05
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 20.01.2020

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.01.2020 / 110224300
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.01.2020 / 08:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.01.2020 / 17:18
Protokol No / Numune Barkod No	2020-71 - 1 / 3931017
CSBYS No	1911417
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

Müjdat ÖZGÜR

Biyolog

20.01.2020

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

GÜLİZAR YILMAZ ÇİÇEK

Kimyager

20.01.2020

Laboratuvar Sorumlusu

SEMİHA KAHYAOĞLU

TAŞDEMİR

20.01.2020

Rapor Baskı Tarihi : 20.01.2020

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

1/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.01.2020 / 110224300
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.01.2020 / 08:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.01.2020 / 17:22
Protokol No / Numune Barkod No	2020-72 - 1 / 3931018
CSBYS No	1911429
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	HABİBHOCA MAHALLESİ CAMİ ÇESMESİ		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	14.01.2020 - 17:23	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETİKETSİZ	500 ml + 500 ml
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	15.01.2020 09:31	20.01.2020 15:08	
Raporlama Tarihi	20.01.2020 15:08		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	648
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,8
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,05
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 20.01.2020

Şükürpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

2/2

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	14.01.2020 / 110224300
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.01.2020 / 08:50
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.01.2020 / 17:22
Protokol No / Numune Barkod No	2020-72 - 1 / 3931018
CSBYS No	1911429
Rapor Sayfa Sayısı	2

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:

- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune ve deneyi yapılan numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARININ izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

Müjdat ÖZGÜR

Biyolog

20.01.2020

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

GÜLİZAR YILMAZ ÇİÇEK

Kimyager

20.01.2020

Laboratuvar Sorumlusu

**SEMİHA KAHYAOĞLU
TAŞDEMİR**

20.01.2020

Rapor Baskı Tarihi : 20.01.2020

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne