



T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-290 - 1 / 2085329307
CSBYS No	2798452
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	CAMI MURADIYE MAHALLESİ TELLİ ÇESME		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	13.02.2024 - 15:19	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETIKETSİZ	500ML+500ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.02.2024 15:38	16.02.2024 11:08	
Raporlama Tarihi	16.02.2024 13:45		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	627
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,7
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 16.02.2024

1/2

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erisebilirsiniz.





T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-290 - 1 / 2085329307
CSBYS No	2798452
Rapor Sayfa Sayısı	2

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MÜJDAT ÖZGÜR**  
Biyolog  
16.02.2024

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**GÜLİZAR YILMAZ ÇİÇEK**  
Kimyager  
16.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**EVİRİM KARAMAN**  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
16.02.2024

Rapor Baskı Tarihi : 16.02.2024 2/2

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024	/	09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024	/	15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-290	- 1	/ 2085329307
CSBYS No	2798452		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	CAMI MURADIYE MAHALLESİ TELLİ ÇESME		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	13.02.2024 - 15:19	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETIKETSİZ	500ML+500ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.02.2024 15:38	16.02.2024 11:08	
Raporlama Tarihi	16.02.2024 13:45		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	627
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,7
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi : 16.02.2024 1/2

Şükriye mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024 / 15:18
Protokol No / Numune Barkod No	2024-290 - 1 / 2085329307
CSBYS No	2798452
Rapor Sayfa Sayısı	2

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MÜJDAT ÖZGÜR**  
Biyolog  
16.02.2024

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**GÜLİZAR YILMAZ ÇİÇEK**  
Kimyager  
16.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**EVİRİM KARAMAN**  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
16.02.2024

Rapor Baskı Tarihi : 16.02.2024

2/2

Şükriye mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024 / 15:20
Protokol No / Numune Barkod No	2024-291 - 1 / 2085329478
CSBYS No	2798431
Rapor Sayfa Sayısı	2
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Numunenin Alındığı Adres	/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE
Numune İzleme Noktası	CUMHURİYET MAHALLESİÇATI KAFE
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ *KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	13.02.2024 - 15:22 Kontrol İzleme
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU --- --- ---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe ETIKETSİZ 500ML+500ML
Numunenin Üret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri	--- --- ---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ --- ---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	--- ---
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı	
Numunenin Durumu	Analize Uygun
Numune Bilgileri	--- ---
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.02.2024 15:38 16.02.2024 11:09
Raporlama Tarihi	16.02.2024 13:44

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	607
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,7

Rapor Baskı Tarihi : 16.02.2024 1/2

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024 / 10:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024 / 15:20
Protokol No / Numune Barkod No	2024-291 - 1 / 2085329478
CSBYS No	2798431
Rapor Sayfa Sayısı	2

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu  
**MÜJDAT ÖZGÜR**

Biyolog  
16.02.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu  
**GÜLİZAR YILMAZ ÇİÇEK**

Kimyager  
16.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu

**EVRİM KARAMAN**

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
16.02.2024

Rapor Baskı Tarihi : 16.02.2024

2/2

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024	/	09:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024	/	15:22
Protokol No / Numune Barkod No	2024-292	- 1	/ 2085329546
CSBYS No	2798421		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	MESCİT MAHALLESİ İBRAHİM ÇAMUR HAYRATI		
Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL İZLEMESİ	*KİM+MİK EK-2/A (YÜZEY SUYUNDAN ETKİLENMEMESİ HALİNDE)ARITIM YOK	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	13.02.2024 - 15:24	Kontrol İzleme	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	Steril Pet Şişe + Pet Şişe	ETIKETSİZ	500ML+500ML
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYESİ		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	13.02.2024 15:38	16.02.2024 11:10	
Raporlama Tarihi	16.02.2024 13:45		

**MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum(fotometrik)	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0,5	< 0,04
İletkenlik	20° C'de µS/cm	Konduktiv		2500	608
pH	pH Birimi	pH Metre		6,5 - 9,5	7,7
Bulanıklık ( Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

Rapor Baskı Tarihi :

16.02.2024

1/2

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbsv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.





T.C  
EDİRNE VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI  
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	13.02.2024 / 09:30
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	13.02.2024 / 15:22
Protokol No / Numune Barkod No	2024-292 - 1 / 2085329546
CSBYS No	2798421
Rapor Sayfa Sayısı	2

**KİMYASAL ANALİZLER**

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	uygun

**Değerlendirme :** Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

**Açıklamalar:**

- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir.Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Su Kimya Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**GÜLİZAR YILMAZ ÇİÇEK**  
Kimyager  
16.02.2024

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı  
Birim Sorumlusu  
**MÜJDAT ÖZGÜR**  
Biyolog  
16.02.2024

Laboratuvar Sorumlusu  
**EVİRİM KARAMAN**  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
16.02.2024

Rapor Baskı Tarihi : 16.02.2024

2/2

Şükrüpaşa mah. Atatürk Cad. No 10/12 Merkez/Edirne

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.  
Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://bysv2.saglik.gov.tr> adresi üzerinden kodu ile erişebilirsiniz.