



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/		
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.07.2024	/ 09:25	
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.07.2024	/ 16:30	
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1241	- 1	/ 2086402284
CSBYS No	I-202407100876		
Rapor Sayfa Sayısı	2		
Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Asçıoğlu Mahallesi Erhan Söğütü'nün Kahvesi Uzunköprü Edirne/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	Asçıoğlu Mahallesi Erhan Söğütü'nün Kahvesi / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTIN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	10.07.2024	- 16:30	
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret. Tar. / Son Kul. Tar. / Parti No / Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÖHÜRSÖZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.07.2024 16:32	12.07.2024 12:31	
Raporlama Tarihi	12.07.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0.5	< 0.04
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2024

1/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.07.2024 / 09:25
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.07.2024 / 16:30
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1241 - 1 / 2086402284
CSBYS No	1-202407100876
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
İletkenlik	$\mu\text{S/cm}$	Konduktiv		2500	694
pH	pH Birimi	pH Metre		6.5 - 9.5	8

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY Tükencilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MÜJDAT ÖZGÜR

Biyolog

12.07.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

AYSEL ŞENTEKİN

Kimyager

12.07.2024

Laboratuvar Sorumlusu

BAHAR MARANGOZ

Uzm. Dr.

12.07.2024

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2024

2/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.07.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.07.2024 / 16:31
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1242 - 1 / 2086402292
CSBYS No	I-202407100854
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Mescit Mahallesi İbrahim Çamur Hayratı Uzunköprü Edirne/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	Mescit Mahallesi İbrahim Çamur Hayratı / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTIN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni	10.07.2024 - 16:31		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	10.07.2024 16:32	12.07.2024 12:32	
Raporlama Tarihi	12.07.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
pH	pH Birimi	pH Metre		6.5 - 9.5	8
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	699

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2024 1/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarihi ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	10.07.2024 / 09:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	10.07.2024 / 16:31
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1242 - 1 / 2086402292
CSBYS No	I-202407100854
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0.5	< 0,04

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerde, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüntüler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'na izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MÜJDAT ÖZGÜR

Biyolog

12.07.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

AYSEL ŞENTEKİN

Kimyager

12.07.2024

Laboratuvar Sorumlusu

BAHAR MARANGOZ

Uzm. Dr.

12.07.2024

Rapor Baskı Tarihi :

12.07.2024

2/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533



T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.07.2024 / 07:15
Numunenin HSL/ye Geliş Tarihi/Saati	09.07.2024 / 16:52
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1224 - I / 2086389890
CSBYS No	I-202407090684
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Habibhoca Mahallesi Cami Çesmesi Uzunköprü Edirne/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	Habibhoca Mahallesi Cami Çesmesi / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTIN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Aritim Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	09.07.2024 - 16:52		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	09.07.2024 16:48	11.07.2024 14:16	
Raporlama Tarihi	12.07.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0.5	< 0,04
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
pH	pH Birimi	pH Metre		6.5 - 9.5	7,5

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2024

1/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533



T.C.
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.07.2024 / 07:15
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.07.2024 / 16:52
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1224 - 1 / 2086389890
CSBYS No	1-202407090684
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	$\mu\text{S/cm}$	Konduktiv		2500	700
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar:
- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmiştir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.
- Numune tarafımızca alınmış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.
- Özel istek amaçlı analizlerle, müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirme yapılmıştır.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hâli için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'na izin olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları idari ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.
- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zoruyla kıldığı durumlarda belirtilir.
- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.
- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MÜJDAT ÖZGÜR

Biyolog

12.07.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

AYSEL ŞENTEKİN

Kimyager

12.07.2024

Laboratuvar Sorumlusu

BAHAR MARANGOZ

Uzm. Dr.

12.07.2024

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2024

2/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.07.2024 / 07:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.07.2024 / 16:53
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1225 - 1 / 2086389949
CSBYS No	1-202407090571
Rapor Sayfa Sayısı	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres	Aşçıoğlu Mahallesi Erhan Söğütü'nün Kahvesi Uzunköprü Edirne/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası	Aşçıoğlu Mahallesi Erhan Söğütü'nün Kahvesi / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Arıtım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	09.07.2024 - 16:53		
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,1
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı			
Numunenin Durumu	Analize Uygun		
Numune Bilgileri	---		
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	09.07.2024 16:48	11.07.2024 14:21	
Raporlama Tarihi	12.07.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koliform Bakteri	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1			0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)		0 - 0.5	< 0,04
pH	pH Birimi	pH Metre		6.5 - 9.5	7,5

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2024 1/2

Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Cami Sok. No:17 Merkez/Edirne Tel: 0284 214 90 10 / Faks: 0284 225 15 01 Vergi Dairesi: KIRKPINAR Vergi No: 3240410533



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarihi ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.07.2024 / 07:00
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.07.2024 / 16:53
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1225 - 1 / 2086:89949
CSBYS No	I-202407090571
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayın Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
İletkenlik	$\mu\text{S/cm}$	Konduktiv		2500	702
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

<p>Açıklamalar</p> <ul style="list-style-type: none">- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmiştir.- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.- TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişimi yok.- kob (üf): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

MÜJDAT ÖZGÜR

Biyolog

12.07.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

AYSEL ŞENTEKİN

Kimyager

12.07.2024

Laboratuvar Sorumlusu

BAHAR MARANGOZ

Uzm. Dr.

12.07.2024

Rapor Baskı Tarihi :

12.07.2024

2/2



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı:	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat:	09.07.2024 / 07:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati:	09.07.2024 / 16:55
Protokol No / Numune Barkod No:	2024-1227 - 1 / 2086390002
CSBYS No:	I-202407090827
Rapor Sayfa Sayısı:	2

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş:	UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ		
Numunenin Alındığı Adres:	Yeniköy Mah. Belediye Uzunköprü Edirne/UZUNKÖPRÜ/EDİRNE		
Numune İzleme Noktası:	Yeniköy Mahallesi Belediye Çeşmesi / İzleme Noktası		
Numunenin Geliş Sebebi:	RUTİN İZLEME	Paket Fiyat 14 İçme-Kullanma Suları Rutin Kontrol İzlemesi (Yüzey suyundan alınmaması ya da yüzey suyundan etkilenmemesi halinde) (Artım Yok)	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Nedeni:	09.07.2024 - 16:55		
Numune Grubu:	SU ANALİZLERİ		
Numunenin Cinsi / Adı / Markası / Üret. Firma Adı:	İÇME KULLANMA SUYU	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiket / Miktarı:	---	ETIKETSİZ	1,1
Numunenin Üret. Tar. / Son Kul. Tar. / Parti No / Seri:	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No:	MÜHÜRSÜZ	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş:	UZUNKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI		
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No:	---	---	
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı:			
Numunenin Durumu:	Analize Uygun		
Numune Bilgileri:	---	---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi:	09.07.2024 16:49	11.07.2024 14:31	
Raporlama Tarihi:	12.07.2024		

MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Escherichia coli	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0
Koliform Bakter:	kob/100mL	TS EN ISO 9308-1		0	0

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İletkenlik	µS/cm	Konduktiv		2500	660
pH	pH Birimi	pH Metre		6.5 - 9.5	7,7
Koku(Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Rapor Baskı Tarihi :

12.07.2024

1/2



T.C
EDİRNE VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

İlgili Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	09.07.2024 / 07:45
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	09.07.2024 / 16:55
Protokol No / Numune Barkod No	2024-1227 - 1 / 2086390002
CSBYS No	1-202407090827
Rapor Sayfa Sayısı	2

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun
Amonyum	mg/L	Fotometrik (Hazır Kit)			< 0,04
Bulanıklık (Fiziksel)	TKEDY	Fiziksel		TKEDY	Uygun

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar <ul style="list-style-type: none">- Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir.- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.- Numune tarafımızca alınmamış olup, müşteri tarafından sağlanan bilgiler esas alınarak, EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterlerine uygun olarak kabul edilmiştir.- Özel istek amaçlı analizlerde müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliğe göre uygunluk değerlendirilmesi yapılmıştır.- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen ve deneyi yapılan numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz.- Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir.- TKEDY Tüketicilere kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok.- kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit)

Klinik Dışı Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
MÜJDAT ÖZGÜR

Biyolog
12.07.2024

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu
AYSEL ŞENTEKİN

Kimyager
12.07.2024

Laboratuvar Sorumlusu

BAHAR MARANGOZ

Uzm. Dr.
12.07.2024

Rapor Baskı Tarihi : 12.07.2024

2/2